



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Кикинди
Одсек за превентивну заштиту
09.14 број 217-18798/19-3
Дана: 24.12.2019. године
ROP-СОК-6416-CFPM-3-FDPNA-1/2019
К И К И Н Д А
/З.Б./

На основу чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/15 и 87/18), решавајући по захтеву Општинске управе Чока, од 10.12.2019. године, достављеном у име инвеститора Општине Чока и Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке, ул. Бранка Радичевића бр. 11, у поступку обједињене процедуре електронским путем ROP-СОК-6416-CFPM-3-FDPNA-1/2019, а у вези са чл. 136 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) и чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), шеф Одсека у сектору за ванредне ситуације, Зоран Будиша, по овлашћењу министра бр. 01-35/18-17 од 15.03.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **НЕ ДАЈЕ СЕ** сагласност инвеститору Општини Чока и Основној школи „Јован Поповић“ из Чоке, ул. Бранка Радичевића бр. 11, на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију и санацију Основне школе “Јован Поповић“ у Чоки, ул. Бранка Радичевића бр. 11, на к.п. бр. 330/1 к.о. Чока, спратности П+1, укупне нето површине 1.997,18 m², која обухвата: реконструкцију електроенергетских инсталација у целом објекту, реконструкцију инсталације хидрантске мреже у целом објекту, реконструкцију котларнице у виду проширења просторије намењене смештају котлова, замену котлова на гас са котловима на пелет, изградње улазног степеништа и промене намене техничке просторије у просторију за смештај пелета и извођење стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у целом објекту
2. Саставни део овог Решења је техничка документација приложена уз захтев.

Образложење

Дана 10.12.2019. године, примљен је захтев од Општинске управе Чока у поступку обједињене процедуре електронским путем, у име инвеститора Општине Чока и Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке, ул. Бранка Радичевића бр. 11, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију и санацију Основне школе “Јован Поповић“ у Чоки, ул. Бранка Радичевића бр. 11, на к.п. бр. 330/1 к.о. Чока, спратности П+1, укупне нето површине 1.997,18 m², која обухвата: реконструкцију електроенергетских инсталација у целом објекту, реконструкцију инсталације хидрантске мреже у целом објекту, реконструкцију

котларнице у виду проширења просторије намењене смештају котлова, замену котлова на гас са котловима на пелет, изградње улазног степеништа и промене намене техничке просторије у просторију за смештај пелета и извођење стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у целом објекту.

Уз захтев је приложена следећа техничка документација:

1. Пројекат за извођење – 0: Главна свеска бр. Е-14/2019, израђена од стране „Design office“ из Суботице
2. Пројекат за извођење – 1: Пројекат архитектуре бр. Е-14/2019, израђен од стране „Design office“ из Суботице,
3. Пројекат за извођење – 2: Пројекат конструкције бр. Е-14/2019, израђен од стране „Design office“ из Суботице,
4. Пројекат за извођење – 3: Пројекат хидротехничких инсталација – реконструкција хидрантске мреже, бр. Е-93/18, израђен од стране „VG blue“ из Суботице,
5. Пројекат за извођење – 3/1: Пројекат хидротехничких инсталација – водовод и канализација, бр. Е-14/2019, израђен од стране „Design office“ из Суботице,
6. Пројекат за извођење – 4: Пројекат електроенергетских инсталација бр. Е-93/18-РZI-4, израђен од стране „Енинг“ из Суботице
7. Пројекат за извођење – 5/2: Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација (инсталација стабилног система дојаве пожара) бр. Е-93/18-РZI-5/2, израђен од стране Д.О.О. Института за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој из Новог Сада.
8. Идејни пројекат – 6: Пројекат машинских инсталација-гас бр. KDM-24/19-IDP, израђен од стране Д.О.О. „К.Д.М.“ из Суботице.
9. Главни пројекат заштите од пожара бр. Е-105/2018-гр, израђен од стране Д.О.О. „АТЛ студио“ из Суботице

Увидом у наведену документацију утврђено је да у пројектима **НИСУ** примењене све превентивне мере заштите од пожара предвиђене Законом и техничким прописима и то:

- У Главном пројекту заштите од пожара израђен од „АТЛ студио“ из Суботице, у делу А.2. су наведене подлоге за израду пројекта. Прегледом достављене документације утврђено је да је достављен пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 5/2 – инсталација стабилног система за дојаву пожара израђен од Института за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој из Новог Сада, а не Д.О.О. „Енинг“ из Суботице, како је наведено
- Такође је утврђено да није достављен пројекат термотехничких инсталација како је наведено у делу А.2 Главног пројекта заштите од пожара као подлога за израду пројекта
- Достављен је идејни пројекат машинских инсталација бр. KDM-24/19-IDP израђен од Д.О.О. „KDM“ из Суботице, што није у складу са чл. 36 Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник“ бр. 68/2019)
- Није детаљно описан уређај за повећање притиска у хидрантској мрежи ни у пројекту хидротехничких инсталација израђен од „VG blue“ из Суботице ни у Главном пројекту заштите од пожара, како би се сагледали сви елементи – конструктивни и инсталациони, дефинисано поглављем V Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник“ бр. 3/2018)

- Није предвиђен резервни извор напајања уређаја за повећање притиска, у складу са чл. 47 Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник“ бр. 22/2019) и чл. 27 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник“ бр. 3/2018) ни у једном од достављених пројеката
- У пројекту архитектуре је наведено да се врши реконструкција котларнице проширењем просторије за смештај котлова, замена котлова на гас котловима на пелет, изградње улазног степеништа и промене намене техничке просторије у просторију за смештај пелета, док у Главном пројекту заштите од пожара то није описано и нису узете у обзир одредбе из чл. 45 Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник“ бр. 22/2019) како би се сагледале грађевинске карактеристике просторија предвиђених за смештај котлова и пелета
- Поред наведених недостатака, сви пројекти за извођење и Главни пројекат заштите од пожара морају бити међусобно усклађени

Поред наведених недостатака, сви пројекти за извођење и Главни пројекат заштите од пожара морају бити међусобно усклађени.

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Жалба се подноси првостепеном органу таксирано са 480,00 динара административне таксе.

Такса није наплаћена у складу са чл. 18 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 120/15, 50/16, 61/17, 50/18 и 95/18).

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Општинској управи Чока
2. Одељењу за ванредне ситуације у Кикинди
3. Архиви

/З.Б./



ШЕФ ОДСЕКА
потпуковник полиције
Зоран Будиша