

Poštovani,

Na osnovu analize rada distributivnog sistema na području transformatorske stanice TS 110/20 kV/kV Senta 2, iz koje se opština Čoka napaja električnom energijom, ustanovljeno je da je postojao neplanirani prekid u snabdevanju električnom energijom.

Dana 24.12.2018. u 10:26 je ispao dalekovod 110kV između TS 110/20 kV/kV 110 Senta 1 i TS 110/20 kV/kV Senta 2. Dalekovod je u nadležnost Elektromreža Srbije, koji su odmah angažovali ekipe za otklanjanje kvara. Deo Sente, kompletna Čoka i Ada sa okolnim mestima su ostali bez napajanja. Svim potrošačima u najkraćem roku je vraćeno napajanje preko 20kV umreženih veza iz TS 110/20 kV/kV Senta 1. U TS 110/20 kV/kV Senta 1 20kV prekidač trafo polja je opterećen blizu svoje nominalne vrednosti. Dana 24.12.2018. u 20:29 ispada TS 110/20 kV/kV Senta 1 zbog kvra praćenog požarom. Kolege iz Elektromreža Srbije još nisu završile popravku dalekovoda i na žalost nismo imali više rezervnih puteva napajanja. Senta, Čoka i Ada sa okolnim mestima su ostali bez napajanja. Odmah su angažovane ekipe iz Ogranka ED Subotica na otklanjanju kvara. Zbog ozbiljnosti situacije i direktor Ogranka ED Subotica Stevan Bakić je lično obišao radove i bio prisutan na mestu havarije do jutarnjih sati. Kolege iz EMS-a su dana 25.12.2018.god. u 00:20 javili da su završili popravku dalekovoda 110kV između TS 110/20 kV/kV Senta 1 i TS 110/20 kV/kV Senta 2. Nakon toga su usledile manipulacije u elektrodistributivnoj mreži i do 2:04 su svi dobili napajanje. Angažovane ekipe iz Ogranka ED Subotica su objekat TS 110/20 kV/kV Senta 1 doveli u ispravno stanje nakon radova tokom cele noći i obezbedili su ponovo rezervni put napajanja u 07:30 dana 25.12.2018.god.

S poštovanjem,

Nikola Milošević
Rukovodilac sektora za upravljanje DEES

Ogranak Subotica

Tel. +381 24 619 422

E-mail: nikola.milosevic@epsdistribucija.rs

www.epsdistribucija.rs



ODS EPS Distribucija

Ogranak Subotica
Segedinski put 22-24
Subotica
Republika Srbija