



Република Србија – А.П. Војводина

О П Ш Т И Н А Ч О К А

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

**Одељење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности**

БРОЈ: РОР-СОК-12305-ЛОС-1/2017

Дана: 01.06.2017 године

Ч О К А

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општине Чока, решавајући по захтеву „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Суботица, [REDACTED], на основу члана 53а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 24/11УС, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр.35/2015 и 114/2015), члана 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки ("Службени лист општине Чока" број 16/2010 и 14/2013 , 4/2015 и 20/2016) и Овлашћења бр.031-45/2016-III од 07.09.2016 године издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- за изградњу објекта „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенђанске ул. у Чоки, КП бр. 2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока“

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

1.1. Подаци о 20 kV електроенергетском воду

- категорија објекта : Г - инжењерски објекат
- класификациони број: 221411
- тип вода: надземни вод 20 kV; Al/Ѓ 3x70/12 mm²
- врста радова: нова градња

1.2.ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

- место: Чока
- катастарска општина: к.о. Чока
- број катастарских парцела: 2786/4, 2273, 2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока
- опис трасе 20 kV вода: Од постојећег АБС (бр.21) типа „дупли Карпош“ (припада траси постојећег надземног вода из ТС 110/20 Сента 1- извод „ Нови Кнежевац“) до постојећег ГРС на огранку за „Секи Мајур“ у улици Сенђанска у Чоки, изградиће се нови надземни

вод 20 kV на новим бетонским и челично- решеткастим стубовима и са новим проводницама Al/Џ 3x70/12 mm².

Новопроектовани ДВ 20 kV ће се у свом 4(четвртом) распону надземно укрштати са постојећом регионалном пругом бр.3 Чока- Сента.

1.3.ИНВЕСТИТОР

-„ЕПС Дистрибуција“д.о.о.Београд ,Огранак Електродистрибуција Суботица 24000 Суботица, [REDACTED]

1.4.ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

-Просторни План општине Чока („ Службени лист општине Чока“ бр.11/2013)

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЧОКА („ Службени лист општине Чока“ бр.11/2013)

Електроенергетска инфраструктура ван грађевинског подручја насеља

Основни услови и правила грађења за електроенергетску инфраструктуру за подручје обухвата Плана су:

-Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92);

- Средњенапонску(20(35) kV и нисконапонску мрежу до 1 kV градити по условима из Просторног плана;

- Проводнике електроенергетског вода постављати на гвоздене, односно бетонске, стубове;

-Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром мора бити у складу са условима надлежних предузећа за инфраструктуру;

- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању, треба да буде од 10-40m у зависности од категорисаности пута, односно по условима надлежног предузећа за путеве;

- Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да буде око 7,5 m, при укрштању са путевима, односно по условима надлежног предузећа за путеве;

- Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса неелектрифициране пруге при укрштању, треба да буде од 5,0-10,0 m , а минимална висина најнижих проводника 7,0 m, односно по условима надлежног предузећа;

- Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса електрифициране пруге при укрштању, треба да буде минимално 15,0 m, а минимална висина најнижих проводника 12,0 m, односно по условима надлежног предузећа. „

3.УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Инвеститор је у обавези да приликом израде пројектне документације за потребе издавања Решења о одобрењу придржава издатих услова за пројектовање и прикључење од:

-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. број :112017-2947 од дана 25.05.2017. год.

-ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД број:1-622/5-17 од дана 24.05.2017 год.

-МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ,ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КИКИНДИ 09/15 број:217-6711/17-2 од дана 19.05.2017 год.

-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ,ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. број:9264-182255/2-НП од дана 22.05.2017 год.

-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ,СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ број:1707-2 од дана 18.05.2017 год.

-ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ број:03-1200/2 од дана 25.05.2017 год.

4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

4.1. На основу ИДР, услова ималаца јавних овлашћења, Просторног Плана општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр.11/2013), констатовано да изградња надземног вода „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул.у Чоки ,КП бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока“ у Чоки је **могућа**.

4.2. Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања односно до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

4.3. За изградњу надземног вода „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул.у Чоки ,КП бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819, к.о. Чока“ потребно је овом одељењу поднети захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 24/11УС, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14).

4.4. По завршетку изградње надземног вода „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул.у Чоки ,КП бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819, к.о. Чока“ ,по захтеву инвеститора, надлежни орган може издати употребну дозволу.

Образложење:

Овом органу се обратио инвеститор, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Суботица, [REDACTED], са захтевом ради прибављања локацијских услова за изградњу објекта „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул. у Чоки, КП бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока“

Подносилац уз захтев приложио је:

- Идејно решење бр. 17-125-1 од априла 2017 год „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд, Дирекција за планирање и инвестиције ,Сектор за планирање и инвестиције, Служба за пројектовање Нови Сад, [REDACTED];
- Интегрисани-катастарско- топографски план бр.0202/2017 од дана 21.02.2017. год.;
- Копија плана;
- Извод из подземних водова –потврда бр. 956-01-2/2017 од дана 12.05.2017. год.
- Ситуација трасе ;
- Уздужни профил трасе;
- Прегледна карта;
- Доказ о плаћеним административним таксама.

На основу приложене документације, утврђено да је захтев основан и да постоје просторно – плански услови за издавање локацијског услова, односно да су испуњени услови из члана 53 а. Закона о планирању и изградњи за издавање локацијских услова.

На издате Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу општине Чока, преко овог Одељења у року од 3 дана од дана достављања Локацијских услова.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Имаоцима јавних овлашћења,
- Архиви
- Објавити:У електронском облику,путем интернета

Шеф одељења-Самостални саветник

Ева Шевењхази